PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: R.Těsnohlídka, 1544,1545,1546
PSČ, místo: 286 01, Čáslav
K.ú., parcelní č.: Čáslav (618349), 2463 , 2464, 2465
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3231 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná	A	← 34.8
Velmi úsporná	B	← 56.2
Úsporná	C	← 77.6
Méně úsporná	D	← 112
Nehospodárná	E	← 145
Velmi nehospodárná	F	← 179
Mimořádně nehospodárná	G	

C 67.4

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	49.3 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	62.7 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	54.5 kWh/(m²·rok)	D
Chlazení		-
Nucená větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	3.84 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	4.30 kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Miloslav Málek
Osvědčení č.: 908
Kontakt: malek.m@email.cz

MILOSLAV MÁLEK
0908
energetický specialista

Ev. č. průkazu: 704391.0
Vyhotoveno dne: 17.03.2025
Podpis: